

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел. 67-18-48

От 27.02.2019 № 04-КН-73/19

Директору МКОУ
«Каялинская средняя
общеобразовательная школа-сад им.
Б. Рамазанова»
Гаммакуевой А.Г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 73/19 об устранении выявленных нарушений

368398, РД, Кулинский район, с. Кая,

ул. Школьная, д. 1;

место составления предписания

МКОУ «Каялинская средняя общеобразовательная

школа-сад им. Б. Рамазанова»;

(наименование лицензиата и (или) учредителя),

368398, РД, Кулинский район, с. Кая, ул. Школьная, д. 1;

(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с 11.02.2019 г. по 28.02.2019 г.

на основании приказа Минобрнауки РД от 11.02.2019 г. № 262-04/19

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

1. Ведущим специалистом-экспертом УНКСО Минобрнауки РД Курачевым М.М.,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства образования и науки РД)

проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования:

- в части соблюдения требований законодательства российской Федерации в области образования в нормативных правовых актах, регламентирующих образовательный процесс в образовательном учреждении;

- в части оценки качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения требованиям федеральных государственных образовательных стандартов муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Каялинская средняя общеобразовательная школа-сад им. Б. Рамазанова».

В результате проверки выявлены следующие нарушения:

(акт проверки от 27.02.2019 г.)

п/п Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены

Начальное, основное общее, среднее общее образование

В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области образования в нормативных правовых актах, регламентирующих образовательный процесс в образовательном учреждении:

1.	В подразделе документы, отсутствуют (неразмещены): план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; - локальные нормативные акты.	п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785
2.	на компьютерах, имеющих доступ к сети интернет, не установлена система контентной фильтрации, обеспечивающая ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
3.	- В книге для учета бланков аттестатов и приложений нет записи решения педагогического совета и приказов о переводе и выдаче аттестатов выпускникам 11 класса.	приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном и среднем общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов»
4.	нет документа о прохождении курсов повышения квалификации и аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании у учителя информатики Рамазановой С.М., учителей начальных классов Валиевой А.А. и Кубатаевой Л.Р., учителя технологии Рамазанова А.А.	пункта 7 и 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
В части соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности:		
Нарушений не выявлено.		

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований и условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки РД отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 27.08.2019 г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт УНКСО



М. Курачев

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел., E-mail: ondipr.12@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 67/1/50

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Каялинская средняя общеобразовательная школа имени Бадави Рамазанова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Гитинова Р.М.

Отделение надзорной деятельности и № 67 профилактической работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РД
(наименование органа ГПН)

от « 28 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _ мин.
« 14 » Мая 2019 г. по ч мин. « 14 » мая 2019 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам по пожарному надзору Багаудинов Магомед Гасанкадиевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Каялинская средняя общеобразовательная школа имени Бадави Рамазанова» РД, Кулинский район, с.Кая,
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты (сторожевой) допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	03.02.2020	
2	На объекте защиты допущено использование распределительных коробок без специальных крышек.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	03.02.2020	
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	03.02.2020	
4	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	03.02.2020	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 63	03.02.2020	' 1 1 Р "Г
6	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	03.02.2020	

	первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.			
7	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 12	03.02.2020	
8	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, прохождения пожарно-технического минимума допущены к работе. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	03.02.2020	
9	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	03.02.2020	
10	На объекте защиты огнеутешители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 480	03.02.2020	
И	На объекте защиты эвакуационные пути (коридор) из здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (обшиты горючим материалом).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 89	03.02.2020	' 1 %
12	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (возле входа).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	03.02.2020	
13	На объекте защиты руково-	Постановление пра-	03.02.2020	

	датель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.	вительства РФ № 390 : п. 478		
14	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверки) огнетушителей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	03.02.2020	
15	На объекте защиты допущено хранение (применение) в подвалах (цокольных этажах) горючих материалов (допускается складирование книг).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 23	03.02.2020	
16	На объекте защиты направление движения к пожарным водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и объемом.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	03.02.2020	
17	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 64	03.02.2020	
18	На объекте защиты руководитель организации перед началом отопительного сезона (в течение отопительного сезона) не обеспечил проведение очистки печей (очагов) непрерывного действия (дымоходов) от сажи не реже 1 раза в 2 месяца.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 82	03.02.2020	
19	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	03.02.2020	<p style="text-align: right;">S) T и - ■f</p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февреля 2020 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам по пожарному надзору Багаудинов Магомед Гасанкадиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» мая 2019г.



Предписание для исполнения получил:

£S
(подпись)

Директор Гаммакуева А. Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«14» мая 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8(22)39-99-99

»*

f

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
в Кулинском районе

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении № 117-19

“ 26 ” 09 20 19 г.

_____ с.Вачи
(место рассмотрения)

Врио начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего

Амиров Султанбек Айгумович

административное -наказание)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _____
в отношении гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица;
(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество: Галишакуева Альбина Гаджиевна
2. Число, месяц, год рождения 27.10.1978г
3. Место рождения РД с. Кая, Кулинский район "
4. Место фактического жительства, телефон РД, с. Кая , Кулинский район _____
5. Место регистрации РД, с. Кая Кулинский район _____
5. Гражданство Российское _____
6. Родной язык Лакский _____
7. Образование высшее _____
8. Место работы, должность, телефон: Директор Каялинской СШ _____
9. Семейное положение (наличие детей) замужем _____
9. Сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт 8205 983741 выдан
11 ЛЮ.2005г ТП УФМС по РД в Кулинском районе _____
10. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя _____

у с т а н о в и л :

24.09.2019г. 11ч.30 мин, в МКОУ Каялинская средняя общеобразовательная школа -сад с.
Кая Кулинский район: _____

(время, место, перечень административных правонарушений с указанием статей ФЗ, СНИП, КоАП РФ)

На учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. Расписание уроков не представлено ТОУ Роспотребнадзора по РД на согласование.

Указанные недостатки являются нарушением:

^Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. ст. 6.7ч1 КоАП РФ

Таким образом, Гаммакуева Альбина Гаджиевна

(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.ст. 6.7ч1 КоАП Российской Федерации

п о с т а н о в и л :

1. Признать Гаммакуева Альбина Гаджиевна

(фамилия, имя, отчество правонарушителя)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП России, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей (три тысяча рублей)

(указать размер административного штрафа)

в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1 - 30.3 КоАП России постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

**Врио начальника ТО Управления
Роспотребнадзора**

St./ Ge. ves r

(должность лица, принявшего решение

по РД в Кулинском районе

государственный орган)

С.А.Амиров

(инициалы и фамилия)

Сумма административного штрафа вносится ущереchieМек^о лицом по следующим реквизитам таможенного органа: реквизитам рас **40101810600000010021**

ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России г.Махачкала БИК 048209001 УФК по РД (л/с 04031788000 Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан) ИНН 0560029210 КПП 057301001 КБК 14111628000016000140 ОКТМО 82629000

(указываются: получатель платежа, банк получателя, БИК, ОКАТО,

ЕИП

(22

знака):

101000000008205983741


Паспорт РФ: 8205983741 УИН присвоен: **14104050047800005965**

расчетный счет и иные реквизиты, необходимые для уплаты административного штрафа)

Копию настоящего постановления получил “ 26 ”

09

20 19 г.



(подгою

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
в Кулинском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 118-19

“ 26 ” _____ 09 _____ 20 19 г.

_____ с. Вачи
(место рассмотрения)

Врио начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего

Амиров Султанбек Айгумович

_____ административное наказание)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 118 -19
в отношении гражданина (ки), индивидуального предпринимателя, должностного лица:
(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество: Гаммакуева Альбина Гаджиевна

2. Число, месяц, год рождения 27.10.1978г

3. Место рождения РД с. Кая, Кулинский район

4. Место фактического жительства, телефон РД, с. Кая , Кулинский район _____

5. Место регистрации РД, с. Кая Кулинский район _____

5. Гражданство Российское

6. Родной язык Лакский

7. Образование высшее

8. Место работы, должность, телефон: Директор Каялинской СШ

9. Семейное положение (наличие детей) замужем

9. Сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт 8205 983741 выдан
11 ЛО.2005г ТП УФМС по РД в Кулинском районе

10. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя _____

у с т а н о в и л :

24.09.2019г. 11ч.30 мин, в МКОУ Каялинская средняя общеобразовательная школа -сад с.
Кая Кулинский район:

(время, место, перечень административных правонарушений с указанием статей ФЗ, СНИП, КоАП РФ)

Не разработана и не утверждена программа производственного контроля. Не налажен
производственный лабораторный контроль. Всего учителей -23, медицинский осмотр и
гигиеническое обучение прошли. Отсутствует заключительный акт.

Указанные недостатки являются нарушением:

**1. Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения»**

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
З.ст. 6.3 КоАП РФ

Таким образом, Гаммакуева Альбина Гаджиевна
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

совершил (а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.ст. _____ 63 _____ КоАП Российской Федерации

п о с т а н о в и л :

1. Признать Гаммакуева Альбина Гаджиевна
(фамилия, имя, отчество правонарушителя)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. _____ ст. 6.3 КоАП России, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей)
(указать размер административного штрафа)

в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1 - 30.3 КоАП России постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления^

**Врио начальника ТО Управления
Роспотребнадзора**
(должность лица, принявшего решение
по РД в Кулинском районе
государственный орган)



С.А.Амиров
(инициалы и фамилия)

Сумма административного штрафа вносите^ф^чай^ перечислится лицом по следующим реквизитам таможенного органа: **реквизитж^^счетной счет 40101810600000010021 ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России гЖахачкала БИК 048209001 УФК по РД (л/с 04031788000 Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан) ИНН 0560029210 КПП 057301001 КБК 14111628000016000140 ОКТМО 82629000**

ЕИП (22 знака): 1010000000008205983741

Паспорт РФ: 8205983741 УИН
присвоен: **14104050047800005957**

(указываются: получатель платежа, банк получателя, БИК, ОКАТО,
расчетный счет и иные реквизиты, необходимые для уплаты административного штрафа)

Копию настоящего постановления получил "26 _" _____ 09 _____ 20 19 г.

А.Г.Г аммакуева
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
в Кулинском районе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №

об устранении причин и условий способствовавших
совершению административного правонарушения

“ 26 ”

09

20 19 г.

с. Вачи

(место составления)

**Врио Начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе
Амиров Сунтанбек Айгумович**

(должность, государственный орган, фамилия и инициалы лица, вынесшего представление)

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении :
МКОУ «Кандинская средняя общеобразовательная школа -сад»

(наименование юридического лица, юридический адрес, ФИО должностного (физического) лица,
С. Кая Кулинского района РД Гаммакуева Альбина Гаджиевна -27.10.1978г
Кандинская СШ с .Кая Кулияский район

(дата рождения, место работы, место жительства)

1. Провести генеральную уборку территории, классных помещений СОШ, составить график генеральной уборки на 2019-2020 учебный год, усилить требовательность к техническому персоналу (уборщица) СОШ по вопросам качественного проведения текущей уборки в классных помещениях, коридорах, туалета, дезинфекционной обработки туалета.
2. Благоустроить территорию школы .
3. Составить график смены белья .
4. Определить площадку для сбора мусора, установить урны
5. Установить умывальники в кабинетах физики, химии, биологии, рисовании черчения (рисования).
6. Установить дополнительные источники освещения в классных помещениях .
7. Проводить отбор суточных проб готовых блюд и хранить в течении 48 часов в холодильнике.
8. Вести бракеражные журналы входящей продукции и готовых блюд.
9. При приготовлении пищи в пищеблоке использовать только йодированную соль .
10. Обеспечить прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников пищеблока на базе Кулинского ЦРБ и филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в РД в Кулинском р-не», вакцинировать работников пищеблока против гепатита «А» и дизентерии Зонне .
11. Обеспечить все классные помещения школы ученической мебелью соответствующего качества в соответствии с роста - возрастными особенностями

детей, произвести маркировку, приобрести достаточное количество детской мебели .

12. Обеспечить наличие и изучение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» .
13. Заключить договор на поставку продуктов питания с ИП или Юридическим лицом ,представить копию договора в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе ,иметь в наличии документов ,подтверждающих их качество и безопасность (сертификат или декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство по форме № 2 или ветеринарная справка форма №4)
14. Соблюдать питьевой режим,с приоритетным использованием бутилированной воды промышленного изготовления.
15. Обеспечить пищеблок СОШ централизованным водоснабжением, канализацией, необходимым кухонным инвентарем, уборочным инвентарем с соответствующей маркировкой.
16. Разработать программу производственного контроля, заключить договор на производственный контроль с аккредитованной лабораторией, иметь в наличии протокола.

согласно статье 29. 13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

Указанные недостатки являются нарушением:

-Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-ст. 6.3,ст 6.7ч1, КоАП РФ.

(указываются нарушения, пунктов и статей законодательных и нормативно - правовых актов,

явившихся причинами и условиями совершения административного правонарушения)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

т р е б у ю :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Информацию о принятых мерах, необходимо представить в: **ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе**

_____ (наименование

государственного органа)

- !'

**Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан**

**Территориальный отдел территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан в Кулинском районе**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении административных правонарушений

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МКОУ «Каялинская средняя общеобразовательная школа-сад»

указать наименование объекта

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Провести генеральную уборку территории, классных помещений СОШ, составить график генеральной уборки на 2019-2020 учебный год, усилить требовательность к техническому персоналу (уборщица) СОШ по вопросам качественного проведения текущей уборки в классных помещениях, коридорах, туалета, дезинфекционной обработки туалета
Срок до 10.03.2020г. и далее постоянно
2. Благоустроить территорию школы . Срок до 10.03.2020г
3. Составить график смены белья - Срок до 10.03.2020г.
4. Определить площадку для сбора мусора, установить урны
Срок до 10.03.2020г.
5. Установить умывальники в кабинетах физики, химии, биологии, рисовании черчения (рисования) - Срок до 10.03.2020г.
6. Установить дополнительные источники освещения в классных помещениях
Срок до 10.03.2020г.
7. Проводить отбор суточных проб готовых блюд и хранить в течении 48 часов в холодильнике- Срок -ежедневно.
8. - Вести бракеражные журналы входящей продукции и готовых блюд-
Срок- с 10.03.2020г. постоянно.
9. При приготовлении пищи в пищеблоке использовать только йодированную соль
Срок- с 10.03.2020г. постоянно.
10. Обеспечить прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работников пищеблока на базе Кулинского ЦРБ и филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в РД в Кулинском р-не», Представить заключительный акт ,вакцинировать работников пищеблока против гепатита «А» и дизентерии Зонне - Срок до 10.03.2020г.
11. Обеспечить ' все классные помещения школы ученической мебелью соответствующего качества в соответствии с роста - возрастными особенностями детей, произвести маркировку, приобрести достаточное количество детской мебели - Срок до 10.03.2020г.

12. Обеспечить наличие и изучение ■ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - Срок до 10.03.2020г.
13. Заключить договор на поставку продуктов питания с ИП или Юридическим лицом ,представить копию договора в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе ,иметь в наличии документов ,подтверждающих их качество и безопасность (сертификат или декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство по форме № 2 или ветеринарная справка форма №4)
Срок до 10.03.2020г
14. Соблюдать питьевой режим,с приоритетным использованием бутилированной воды промышленного изготовления. Срок постоянно
15. Обеспечить пищеблок СОШ централизованным водоснабжением, канализацией, необходимым кухонным инвентарем, уборочным инвентарем с соответствующей маркировкой. Срок до 10.03.2020г
16. Разработать программу производственного контроля, заключить договор на производственный контроль с аккредитованной лабораторией, иметь в наличии протокола. Срок до 10.03.2020г
17. Представить информацию о проделанной работе в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском р-не - Срок до 10.03.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Каялинская СОШ Гаммакуева А.Г

должность. Фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

**Врио начальника
ТО Роспотребнадзора по РД
в Кулинском р-не**
Должность лица, уполномоченного
осуществлять госнадзор


/
Л/
/ ^
подпись

Амиров С.А.
фамилия, имя, отчество

Расписка о получении Предписания

Предписание № _____ от 24.09.2019 г. Получил «_ 24 » 09 __2019г. ____

(подпись)



Гаммакуева А.Г

ФИО